


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Výšině, 494
PSČ, místo: 41701, Dubí
K.ú., parcelní č.: Dubí u Teplic (633381), 872
Typ budovy: Budova pro zdravotnictví
Celková energeticky vztažná plocha: 682

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 73.1
■ elektřina: 35.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.20 W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	91.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	159 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	114 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	0.00 kWh/(m ² ·rok)	A
Nucené větrání	1.10 kWh/(m ² ·rok)	D
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	31.2 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	12.2 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Petr Filípek

Osvědčení č.: 0936

Kontakt: pfilipek@quick.cz

Ev. č. průkazu: 442759.0

Vyhotoveno dne: 21.06.2022

Podpis: