

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Ruská 37/130

PSČ, obec: 417 01 Dubí

K.ú., parcelní č.: Dubí u Teplic [633381], 30

Typ budovy: Budova pro sociální péči

Celková energeticky vztažná plocha: 1784,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

D
195


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 327,7 (97 %)
Elektřina - 9,4 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,60 W/(m².K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

100 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

189 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

123 kWh/(m².rok)

F



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

61 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

5 kWh/(m².rok)

B

Energetický specialista: Ing. Radim Kolařík

Osvědčení č.: 1829

Kontakt: info@radimkolarik.cz

Ev. č. průkazu: 870679.0

Vyhotoveno dne: 02.08.2026

Podpis:

Radim Kolařík

